

## ●安全上のご注意●

(ご使用前に必ずお読みください)

本製品のご使用に際しては、本マニュアルをよくお読みいただくと共に、安全に对于して十分に注意を払って、正しい取扱いをしていただくようお願いいたします。

本マニュアルで示す注意事項は、本製品に関するもののみについて記載したものであります。シーケンサシステムとしての安全上のご注意に関しては、使用するCPUユニットのユーザーズマニュアルを参照してください。

この「安全上のご注意」では、安全注意事項のランクを「△警告」、「△注意」として区分しております。

**△警告** 取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりて、死亡または重傷を受ける可能性が想定される場合。

**△注意** 取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりて、中程度の傷害や軽傷を受ける可能性が想定される場合および物的損害だけの発生が想定される場合。

なお、△注意に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。

いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

本マニュアルは必要なとき記載するよう大切に保管すると共に、必ず最終ユーチュアルまでお届けいただけます。

## 【設計上の注意事項】

## △警告

●データリンクが交信異常になった際、交信異常局は次のような状態になります。交信状態情報を使って、システムが安全側に働くようにシーケンスプログラムでインタロック回路を構成してください。誤動作により事故の恐れがあります。

(1)リモート I/O 局からの入力は、全点 OFF します。

(2)リモート I/O 局からの出力は、全点 OFF します。

●リモート I/O ユニットの故障によっては、出力が ON の状態を保持したり、OFF の状態を保持することがあります。重大な事故につながるような出力信号については、外部で監視する回路を設けてください。

## △注意

●ユニットは、CPU ユニットユーザーズマニュアル記載の一般仕様の環境で使用してください。範囲外の環境で使用すると、感電、火災、誤動作、製品の損傷、あるいは劣化の原因になります。

●制御線や通信ケーブルは、主回路や力矩線など束縛したり、近接したりしないでください。範囲外以上を主安して離してください。ノイズにより、誤動作の原因になります。

●各端子ケーブルのコネクタは装着部に確実に装着してください。接触不良により、誤動作の原因になります。

【取付け上の注意事項】

## △注意

●ユニットの導電部分には直接触らないでください。ユニットの誤動作、故障の原因になります。

●ユニットは、DIN レールまたは取付けネジにて、確実に固定し、取付けネジは規定トルク範囲内に確実に締め付けてください。ネジの締付けがゆるいと、落下、破壊、誤動作の原因になります。ネジを締め過ぎると、ネジやユニットの破損による落と下、短絡、誤動作の原因になります。

●各端子ケーブルのコネクタは装着部に確実に装着してください。接触不良により、誤動作の原因になります。

【配線上の注意事項】

## △警告

●配線作業は、必ずシステムで使用している外部供給電源を全相遮断してから行ってください。全相遮断しないと、感電またはユニットの故障や誤動作の原因になります。

## △注意

●FG 端子は、シーケンサ専用の D 種接地（第三種接地）以上で必ず接地を行ってください。感電、誤動作の恐れがあります。

●空き端子ネジは必ず締め付ける範囲（0.42~0.50Nm・m）で締め付けてください。圧着端子と短絡する原因になります。

●圧着端子は、適合圧着端子を使用し、規定のトルクで締め付けてください。先端開圧着端子を使用すると、端子ネジがゆるんで場合に脱落し、故障の原因になります。

●ユニットへの配線は、製品の定格電圧や端子配列を確認した上で正しく行ってください。定格と異なる電圧の入力や、電源の接続、誤配線をすると、火災、故障の原因になります。

●端子ネジの締付けは、規定トルク範囲で行ってください。ネジの締付けがゆるいと、短絡、火災、誤動作の原因になります。ネジを締め過ぎると、ネジやユニットの破損による落と下、短絡、火災、誤動作の原因になります。

●ユニット内に切削や配線などの異物ががらないように注意してください。火災、故障、誤動作の原因になります。

●ユニットに接続する電線やケーブルは、必ずダクトに納めるか、またはクリップによる固定処理を行ってください。ケーブルをダクトに納めなかったり、クリップによる固定処理をしていないと、ケーブルのふらつきや移動、不意の引っ張りなどによるユニットやケーブルの破損、ケーブルの接続不良による誤動作の原因になります。

## ●安全注意事項●

(使用之前請务必阅读)

在使用本产品之前，应仔细阅读本手册，同时在充分注意安全的前提下正确操作。本手册中仅记载与本产品有关的注意事项。关于可编程控制器系统方面的安全注意事项，请参阅所使用的CPU模块的手册。

在“安全注意事项”中，安全注意事项被分为“△警告”和“△注意”两个等级。

**△警告** 表示操作错误时，可能会引起危险，导致死亡或重伤事故。

**△注意** 表示操作错误时，可能会引起危险，导致中度伤害或轻伤，或导致财产损失。

此外，根据情况不同，即使标注为“△注意”的事项也有可能会引发严重后果。这两个级别的注意事项记载的均为重要内容，请务必遵守。

请妥善保管手册以备需要时查阅，并将本手册交给最终用户。

## [设计注意事项]

## △警告

●数据连接处于通信异常时，通信异常站将变为以下状态。应使用通信状态信息，在顺序程序上配置互锁电路，以保证整个系统能安全运行。否则可能由于误输出、误动作而导致事故发生。

(1) 来自于远程 I/O 站的输入的全部点 OFF。

(2) 来自于远程 I/O 站的输出的全部点 OFF。

●由于远程 I/O 模块的故障，可能导致输出保持为 ON 状态或者 OFF 状态。对于可能导致重大事故发生时的输出信号，应在外部设置监视电路。

## △注意

●应在 CPU 模块用户手册记载的一般规格环境下使用模块。如果在一般规格范围内使用模块，可能导致触电、火灾、误动作、设备损坏或性能劣化。

●请勿将控制线及通信电缆与主电路及动力线等捆扎在一起或相互靠得太近。应相距大约 100mm 以上距离。因为噪声有可能导致误动作。

## [安装注意事项]

## △注意

●请勿直接接触模块的导电部分。否则可能导致模块损坏、故障。

●模块应通过 DIN 导轨或者安装螺栓切实地加以固定。安装螺栓应在规定的扭矩范围内切实地拧紧。如果安装螺栓拧得过松，有可能导致掉落、短路或误动作。如果安装螺栓拧得过紧，有可能造成螺栓及模块损坏从而导致掉落、短路或误动作。

●应将各连接电缆的接口切实地安装在安装部位。否则可能因接触不良而导致误动作。

[配线注意事项]

## △警告

●在配线作业时，必须将系统使用的外部供电电源全部断开后再进行操作。如果未全部断开，有可能导致触电、模块故障或误动作。

## △注意

●必须将 FG 端子与可编程控制器的专用接地线连接。否则有可能导致触电或误动作。

●空闲端子螺栓必须在扭矩范围（0.42~0.50Nm·m）内扣紧。否则可能导致与压装端子发生短路。

●应使用合适的压装端子，并按规定扭矩拧紧。如果使用 Y 型压装端子，端子螺栓拧动时可能导致脱落或故障。

●进行模块配线作业时，应确认产品的额定电压及端子排列的基础上正确进行操作。如果连接了与额定值不符的电压、电源或配线错误，可能导致火灾或故障。

●应在规定的扭矩范围内拧紧端子螺栓。如果端子螺栓拧得过紧，有可能导致短路、火灾或误动作。如果端子螺栓拧得过紧，有可能造成螺栓及模块损坏从而导致掉落、短路、火灾或误动作。

●应注意防止切屑及配线头等异物掉入模块内。否则有可能导致火灾、故障或误动作。

●与模块相连接的电线及电缆必须收入套管中，或者用夹具进行固定处理。如果未将电缆收入套管或用夹具进行固定处理，可能导致由电缆的晃动及移动、不经意的拉拽等造成模块及电缆破损、电缆接触不良而导致误动作。

●请勿将控制线及通信电缆与主电路及动力线捆扎在一起或相互靠得太近。因为噪声有可能导致误动作。

●外部连接机器的异常及编程控制器的故障等导致长时间过电流时，可能会导致冒烟、火灾，因此请在外部设置保险丝等安全电阻。

●在拆卸与模块相连接的电缆时，请勿用手拉扯电缆部分。对于带接口的电缆，应用手握住与模块相连接的接口进行拆卸。对于端子排连接的电缆，应松开端子螺栓后拆卸。如果在与模块连接的状态下拉扯电缆，可能导致误动作或模块及电缆破损。

IB番号 IB No.	IB-0800127-K
形名 Model	AJ65SBTB2N-16S-U

## ● SAFETY PRECAUTIONS ●

(Read these precautions before using this product.)

Before using this product, please read this manual carefully and pay full attention to safety to handle the product correctly.

The precautions given in this manual are concerned with this product only. For the safety precautions of the programmable controller system, refer to the user's manual for the CPU module used.

In this manual, the safety precautions are classified into two levels:

“△WARNING” and “△CAUTION”.

**△WARNING** Indicates that incorrect handling may cause hazardous conditions, resulting in death or severe injury.

**△CAUTION** Indicates that incorrect handling may cause hazardous conditions, resulting in minor or moderate injury or property damage.

Under some circumstances, failure to observe the precautions given under “△CAUTION” may lead to serious consequences.

Observe the precautions of both levels because they are important for personal and system safety.

Make sure that the end users read this manual and then keep the manual in a safe place for future reference.

## △ 注意

- 制御線や通信ケーブルは、主回路や動力線と束縛したり、近接したりしないでください。ノイズにより、誤動作の原因になります。
- 外部接続機器の異常やシーケンサの故障などによる過電流が長時間継続して流れた場合、発煙、発火の恐れがありますので、外部にヒューズなどの安全回路を設けてください。
- ユニットに接続されたケーブルを取りはずすときは、ケーブル部分を手を持って引っこ抜かないでください。コネクタ付きのケーブルは、ユニットの接続部分のコネクタを手で持つて取りはずしてください。端子台接続のケーブルは、端子ネジを緩めてから取りはずしてください。ユニットに接続された状態でケーブルを引っこ抜ると、誤動作またはユニットやケーブルの破損の原因になります。

## [立上げ・保守時の注意事項]

## △ 警告

- 通電中に端子に触れないでください。感電または誤動作の原因になります。
- 清掃、端子ネジ、ユニット取付けネジの増し締めは、必ずシステムで使用している外部供給電源を全相遮断してから行ってください。全相遮断しないと、感電の恐れがあります。

## △ 注意

- 各ユニットの分解、改造はしないでください。故障、誤動作、ケガ、火災の原因になります。
- ユニットは落下させたり、強い衝撃を免げないでください。ユニットの破損の原因になります。
- ユニットの取り付け・取りはずしは、必ずシステムで使用している外部供給電源を全相遮断してから行ってください。全相遮断しないと、ユニットの故障や誤動作の原因になります。
- 端子台の脱着は、製品ご使用後、50 回以内としてください。(JIS B 3502 に準拠)
- ユニットに触れる前には、必ず接地された金属などの導電物に触れて、人体などに帯電している静電気を放電してください。静電気を放電しないと、ユニットの故障や誤動作の原因になります。静電気放電に関する安全上の注意事項の詳細については、IEC61340-5-1 および IEC61340-5-2 の規格をご確認ください。



## [廃棄時の注意事項]

## △ 注意

- 製品を廃棄するときは、産業廃棄物として扱ってください。

## ● CAUTION

- Do not install the control lines or communication cables together with the main circuit lines or power cables. Failure to do so may result in malfunction due to noise.

- When an overcurrent caused by an error of an external device or a failure of the programmable controller flows for a long time, it may cause smoke and fire. To prevent this, configure an external safety circuit, such as a fuse.

- When disconnecting the cable from the module, do not pull the cable by the cable part. For the cable with connector, loosen the connector part of the cable. For the cable connected to the terminal block, loosen the terminal screw. Pulling the cable connected to the module may result in malfunction or damage to the module or cable.

## [Startup and Maintenance Precautions]

## △ WARNING

- Do not touch any terminal while power is on. Doing so will cause electric shock or malfunction.

- Shut off the external power supply for the system in all phases before cleaning the module or retightening the terminal screws or module mounting screws. Failure to do so may result in electric shock.

## △ CAUTION

- Do not disassemble or modify the modules. Doing so may cause failure, malfunction, injury, or a fire.

- Do not drop or apply strong shock to the module. Doing so may damage the module.

- Shut off the external power supply for the system in all phases before mounting or removing a module. Failure to do so may cause the module to fail or malfunction.

- After the first use of the product, do not mount/remove the terminal block from the module more than 50 times (IEC 61131-2 compliant).

- Before handling the module, touch a conducting object such as a grounded metal to discharge the static electricity from the human body. Failure to discharge the static electricity may cause the module to fail or malfunction. For details on the safety precautions concerning the electrostatic discharge, check the standards of IEC 61340-5-1 and IEC 61340-5-2.

## [Disposal Precautions]

## △ CAUTION

- When disposing of this product, treat it as industrial waste.

## ● CONDITIONS OF USE FOR THE PRODUCT ●

- (1) MELSEC programmable controller ("the PRODUCT") shall be used in conditions: i) where any problem, fault or failure occurring in the PRODUCT, if any, shall not lead to any major or serious accident; and ii) where the backup and fail-safe function are systematically or automatically provided outside of the PRODUCT for the case of any problem, fault or failure occurring in the PRODUCT.

- (2) The PRODUCT has been designed and manufactured for the purpose of being used in general industries.

## 3. 仕様


項目	内容	
出力点数	16 点	
絶縁方式	フォトカプラ絶縁	
定格負荷電圧	AC100 ~ 240V AC, 50/60Hz ±5% (リップル率 5%以内)	
負荷電圧歪み率	5%以内	
最大負荷電圧	AC264V	
最大負荷電流	0.6A/1点、4.8A/1コモン	
最小負荷電圧・電流	AC50V 100mA, AC100V 10mA, AC240V 10mA	
最大流入電流	25A, 10ms以下	
OFF 時漏洩電流	1.5mA rms 以下 (AC100V rms 60Hz), 3mA rms 以下 (AC20V rms 60Hz)	
ON 時最大電圧降下	AC1.5V rms 以下 (0.6A 時)	
応答時間	OFF → ON 1ms 以下 ON → OFF 1ms + 0.5 サイクル以下	
サージキラー	CR アブソーバ (0.01μF+47Ω)	
コモン方式	16点 1コモン (端子白形 2線式)	
占有局数	1局 32 点割付け (16 点使用)	
ユニット電源	電圧 DC24V (リップル率 5%以内) (許容電圧範囲 DC20.4 ~ 26.4V) 電流 85mA 以下 (DC24V, 全点 ON 時)	
ノイズ耐量	AC ダイオードノイズ電圧 1500Vp-p, DC ノイズ電圧 500Vp-p, ノイズ幅 1μs, ノイズ周波数 25 ~ 100Hz のノイズシミュレータによる ファーストトランジショント/バーストノイズ IEC61000-4-4: 1kV	
耐電圧	AC 外部端子一括 - アース間 AC2830V rms/3 サイクル (標準 2000m)	
絶縁抵抗	DC 外部端子一括 - アース間 DC500V 1 分間 (DC 外部端子一括 - アース間 DC500V 絶縁抵抗計にて 10MΩ 以上) DC 外部端子一括 - アース間 DC500V 絶縁抵抗計にて 10MΩ 以上	
質量	0.35kg	
外部接続方式	通信部 ユニット電源部 入出力端子部 入出力部 ユニット取付けネジ 適用 DIN レール	7 点 2 ピース端子台 [伝送回路, ユニット電源, FG] M3×5.2 ネジ 適合庄着端子の挿入枚数は 2 枚以内 94 点 2 ピース端子台 [電力端子, I/O 信号] M3×5.2 ネジ 適合庄着端子の挿入枚数は 2 枚以内 平頭金物かき丸付 M4 ネジ [適合トルク範囲: 0.78 ~ 1.08N · m] DIN L 100 での取付け可, 6 方向取付け可 TH35-7.5Fe, TH35-7.5AI (JIS C 2812 に準拠)
電線	材質 銅線 温度定格 75°C 以上	

\* 端子台に取り付ける庄着端子の適合品は、上記を参照してください。  
使用する庄着端子に適合した電線を使用し、適合端子で取付けてください。UL 認定品の庄着端子を使用し、庄着の際はメーカー推奨の工具を使用してください。

## 3. Specifications

Item	Description
Number of output points	16 points
Isolation method	Photocoupler
Rated load voltage	100 to 240VAC, 50/60Hz ±5% (ripple ratio: within 5%)
Load voltage distortion ratio	Within 5%
Max. load voltage	264VAC
Max. load current	0.6A/point, 4.8A/common
Min. load voltage/current	50VAC 100mA, 100VAC 10mA, 240VAC 10mA
Max. inrush current	25A, 10ms or less
Leakage current at OFF	1.5mA rms or lower (at 100VACrms, 60Hz), 3mA rms or lower (at 200VACrms, 60Hz)
Max. voltage drop at ON	1.5VACrms or lower (at 0.6A)
Response time [OFF→ON]	1ms or less
[ON→OFF]	Total of 1ms and 0.5 cycles or less
Surge suppressor	CR absorber (0.01μF+47Ω)
Wiring method for common	16 points/common (2-wire, terminal block type)
Number of occupied stations	32-point assignment/station (16 points used)
Module power supply	24VDC (ripple ratio: within 5%) (allowable voltage range 20.4 to 26.4VDC)
Current	85mA or lower (at 24VDC and all points ON)
Noise immunity	Noise voltage: 1500Vp-p (AC type), 500Vp-p (DC type), noise width 1μs, noise frequency 25 to 60Hz (noise simulator test) Fast transient/burst immunity test IEC 61000-4-4: 1kV
Withstand voltage	2830VACrms for 3 cycles between all AC external terminals and ground (2000m above sea level) 500VAC for 1 minute between all DC external terminals and ground
Insulation resistance	10MΩ or higher between all AC external terminals and ground (500VDC insulation resistance tester) 10MΩ or higher between all DC external terminals and ground (500VDC insulation resistance tester)
Weight	0.35kg
External connection system	Communication part, module power supply part [Transmission circuit, module power supply, FG] M3×5.2 screw (tightening torque range: 0.59 to 0.88N·m) Applicable solderless terminal: 2 or less I/O power supply part, I/O part [I/O power supply, I/O signal] M3×5.2 screw (tightening torque range: 0.59 to 0.88N·m) Applicable solderless terminal: 2 or less Module mounting screw M4 screw with plain washer finished round (tightening torque range: 0.78 to 1.08N·m) Mountable with a DIN rail in 6 orientations Applicable DIN rail TH35-7.5Fe, TH35-7.5AI (compliant with IEC 60715) • RAV1.25-3 (compliant with JIS C 2805) [Applicable wire size: 0.3 to 1.25mm² (26 to 16 AWG) stranded wire] • V2-MS3 (日本庄着端子製造株式会社), RAP2-3SL (日本端子株式会社), TGV2-3N (株式会社ニチフ) [適合電線サイズ: 1.25 ~ 2.0mm² (AWG16 ~ 14) より線]
Wire	Material Copper Temperature rating 75°C or more

\* For applicable solderless terminals connected to the terminal block, refer to the table above. Use applicable wires for the solderless terminals and fix them with an appropriate tightening torque. Use UL listed solderless terminals and, for crimping, use a tool recommended by their manufacturer.



COM B 端子はすべてユニット内部で接続されています。(共通コモン)  
All COM B terminals are connected inside the module (shared common).

## 4. 改正中国 RoHS による電器電子製品中の有害物質使用制限表示

「电器电子产品有害物质限制使用标识要求」の表示方式



Note: This symbol mark is for China only.

含有有害6物质的名称, 含有量, 含有部品

本产品中所含有的有害6物质的名称, 含有量, 含有部品如下表所示。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质
印刷基板	铅 (Pb) 〇 汞 (Hg) 〇 镉 (Cd) 〇 六价铬 (Cr(VI)) 〇 多溴联苯 (PBB) 〇 多溴二苯醚 (PBDE) 〇
外壳	〇 〇 〇 〇 〇 〇

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

〇: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。

三菱電機株式会社

〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3(東京ビル)

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE: TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN  
NAGOYA WORKS: 1-14, YADA-MINAMI 5-CHOME, HIGASHI-KU, NAGOYA 461-8670, JAPAN

AJ65SBTB2N-16S-U